

仕様書

工事件名

認知症高齢者グループホーム等簡易陰圧装置設置工事

工事場所・設置台数

グループホーム小山ヶ丘	陰圧装置の導入設置	16台
グループホームなかまち	陰圧装置の導入設置	16台
小規模多機能なかまち	陰圧装置の導入設置	6台

製品仕様

ア. ダクト接続を伴う陰圧排気ユニット型装置

- (1)最大風量 8 m³以上・風量 5 段階以上調整可能とする
- (2)HEPA フィルタ (捕集率 0.1 μm 99.9%以上)
- (3)居室換気回数 12 回以上
- (4)差圧 2.5Pa 以上を安定して確保できること
- (5)装置寸法 高さ 1100mm 以下 幅 700mm 以下 奥 400mm 以下
- (6)騒音値 50dB 以下
- (7)消費電力 200W 以下

イ. 設置方式 居室設置

- (1)施設躯体に穴を空けるのは不可
- (2)窓に設置するダクト接続パネル型の場合は設置時に窓の開閉が可能なこと・パネルが脱着可能なこと (消防法の規定の為)
- (3)排気口ダクト接続型の場合は接続を脱着できること

ウ. 設置作業時

- (1)入居者、スタッフに危険が及ばないように配慮すること
- (2)必要な養生は行うこと
- (3)梱包資材は持ち帰ること
- (4)納品日時は現場スタッフと協議して設定すること
- (5)納品に際し建築物等に損害を与えないように注意すること
- (6)納品に際し建築物に損害を与えた場合は、速やかに報告し、その指示を受けること
- (7)上記の指示を完了した後、速やかに報告すること
- (8)納入に際し、安全な作業環境の確保と周辺に対する安全性にも配慮すること
- (9)作業完了後は装置の使用方法を現地スタッフに講習を行うこと

エ. アフターメンテナンス

- (1)継続してメンテナンスを行うこと

以上